

OVERZICHT AANSLUITPUNTEN ELEKTRA en APPARATUUR

WANDCONTACTDOZEN IN KERKZAAL								
Plaats	Positie	Aantal	Type	Spanning	Stroom	Totaal vermogen	Groep	Aantal per groep
zijbeuk noord	voor de bank	4	enkel (euro)	1 x 230 Volt	16 Amp.	3.6 KW	19	8
zijbeuk noord	in de bank	4	dubbel (euro)	1 x 230 Volt	16 Amp	3.6 KW	20	8
zijbeuk noord	voor de bank	1	enkel	3 x 400 +Mp	16 Amp	11 KW	K4	1
zijbeuk oost	voor de bank	4	enkel (euro)	1 x 230 Volt	16 Amp.	3.6 KW	19	8
zijbeuk oost	in de bank	4	dubbel (euro)	1 x 230 Volt	16 Amp	3.6 KW	20	8
zijbeuk oost	voor de bank	1	enkel	3 x 400 +Mp	16 Amp	11 KW	K3	1
zijbeuk zuid	voor de bank	-						
zijbeuk zuid	in de bank	-						
zijbeuk zuid	voor de bank	-						
zijbeuk west	voor de bank	4	enkel (euro)	1 x 230 Volt	16 Amp.	3.6 KW	21	4
zijbeuk west	in de bank	4	dubbel (euro)	1 x 230 Volt	16 Amp	3.6 KW	22	4
zijbeuk west	voor de bank	1	enkel	3 x 400 +Mp	16 Amp	11 KW	K5	1
kastje	achter kansel	1	enkel	3 x 400 +Mp	16 Amp	11 KW	K1	1
houten vloer	midden in vloer	1	enkel (euro)	1 x 230 Volt	16 Amp.	3.6 KW	24	?
houten vloer	onder kansel	1	dubbel (euro)	1 x 230 Volt	16 Amp	3.6 KW	18	?
omgang	achter bank N-O	2	enkel (euro)	1 x 230 Volt	16 Amp.	3.6 KW	23	6
omgang	achter bank N-O	2	enkel	3 x 400 +Mp	16 Amp	11 KW	K6	2
omgang	achter bank Z-W	2	enkel (euro)	1 x 230 Volt	16 Amp.	3.6 KW	23	6
omgang	achter bank Z-W	2	enkel	3 x 400 +Mp	16 Amp	11 KW	K6	2
omgang	achter kast onder orgel	2	dubbel (euro)	1 x 230 Volt	16 Amp	3.6 KW	23	6
meterkast	nabij nooduitgang	1	enkel	3 x 400 +Mp	32 Amp	22 KW	?	1

OPMERKING: Deze aansluitpunten kunnen niet allemaal op vol vermogen gelijktijdig gebruikt worden.

VERLICHTING KERKZAAL						
Plaats	Positie	Aantal	type	Schakelingen	Type verlichting	Opmerking
kerkzaal	boven houten vloer	5	kronen	2 schakelingen	bestaande gasbollen en kaarslampen	
kerkzaal	orgelfront	2	spots	1 schakeling		
omgang	zijbeuk noord	3	hanglamp	2 schakelingen	down –en upload verlichting	
omgang	zijbeuk oost	3	hanglamp	2 schakelingen	down –en upload verlichting	
omgang	zijbeuk zuid	3	hanglamp	2 schakelingen	down –en upload verlichting	
omgang	zijbeuk west	3	hanglamp	2 schakelingen	down –en upload verlichting	
kerkzaal	podium	1	lichtbalk	3 schakelingen	spots	in hoogte verstelbaar en uit te breiden met scherm voor beamer

OVERZICHT AANSLUITPUNTEN ELEKTRA en APPARATUUR

GELUIDS- en BEELDAPPARATUUR			
Apparatuur	Voorzien van:	Geschikt voor:	Opmerking
geluidsinstallatie (vast)	microfoon op lessenaar	spraak en muziek	
draadloze revers microfoon		bestaande vaste- en mobiele installatie	
draadloze head microfoon		bestaande vaste- en mobiele installatie	
draadloze hand microfoon		bestaande vaste installatie	
microfoons met kabel		bestaande vaste installatie	
foruminstallatie	4 microfoons	bestaande vaste installatie	
microfoonblok		aansluiten van max. 8 microfoons	
mengpaneel		aansluiten van max. 8 microfoons	
mobiele geluidsinstallatie	2 handmicrofoons met kabel	gebruik in zijbeuk of driehoekskamer	
geluidsofname		levering CD	
beeldopname		Levering DVD	
beamer	lens opstelling voor het scherm	scherm op podium en aan lichtbalk	
scherm		staand op podium	
scherm		gemonteerd aan lichtbalk	
beamer	lens opstelling achter scherm	staand op podium of aan lichtbalk	
laptop			
flip-over			